

नगर परिषद, हनुमानगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

505/4680

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक- 21/09/22

आवेदन नं.: LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2022-23/12481
जारी दिनांक: 21-SEP-2022

प्रेषित-
आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: KRANTI KRANTI.
आवेदक का पता: WARD NO.15

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत
आपके भवन DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL, 01, TIBBI ROAD, CHAK 15 HMH, HANUMANGARH, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी
हनुमानगढ, हनुमानगढ
नगरपरिषद् हनुमानगढ

Signature valid

Digitally signed by Pooja Sharma
Designation: DC/EO/Commissioner
Date: 2022.09.21 16:31:28 IST
Reason: Approved



FIRE SAFETY CERTIFICATE


No. 14680

Dated: 21-9-22

Certified that the DAV Centenary Public School (name of the building or premises) at 15 HMH, Tibbi Road Hanumangarh (address) comprised of 1 basement(s) and G+2 (upper floors) owned/occupied by DAV Centenary Public School, 15 HMH, Tibbi Road Hanumangarh Town (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 21.09.2022 (date of inspection) in the presence of Principal DAV Centenary Public School, HMO (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class Nursery to XIIth with effect from 21. Sept. 2022 for a period of 1 year years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 21.09.2022 at 4.00 PM by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : Name : महा अग्नि सामन अधिकारीDesignation : नगरपरिषद् हनुमानगढ़

To

PrincipalDAV Centenary Public School15 HMH, Tibbi Road Hanumangarh Town(Name & Address of the Institution) Ray. 335513ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to N.O.A. (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)